



Grille d'inspection – Risques pour la sécurité¹

Ce fichier recense une liste non exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques pour la **sécurité**.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).

Lieu inspecté :	Date :	Heure :		
Responsables de l'inspection :				
Risques pour la sécurité²	Références³	Emplacement	Correctif requis	Commentaires
Voies de circulation, état du sol				
Plancher en bon état, propre, non glissant	Art. 15		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Corridor dégagé	Art. 6		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Ouvertures au sol protégées	Art. 9		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Garde-corps aux endroits à risque de chutes	Art. 15		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Signalisation appropriée pour la clientèle			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Largeur d'au moins 600 mm (24 po)	Art. 15		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Corridor d'accès à une issue d'une largeur d'au moins 1 100 mm (39 po)	Art. 15		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Dégagement sans obstacle de 2 m au-dessus du plancher (sinon, signal visuel)	Art. 15		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Accès et escaliers	Section III du RSST			
Sorties dégagées, bien éclairées			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Sorties d'urgence indiquées			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Escaliers munis de rampes			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Marches d'escalier non glissantes			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Escaliers bien entretenus et sans aspérités			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Prévention des incendies et premiers soins	Section IV du RSST			
Extincteurs homologués ULC	Art. 37		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Extincteurs accessibles, remplis, en bon état (voir la fiche d'inspection des extincteurs)	NFPA-10 Art. 4.2.1		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Extincteurs entretenus annuellement (date)	Art. 37		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Plan d'évacuation affiché	Art. 34		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Sorties d'urgence bien indiquées et éclairées			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Sorties d'urgence dégagées en tout temps			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Têtes de gicleur dégagées d'au moins 450 mm (18 po)	Art. 288		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Système d'alarme et détecteurs de fumée fonctionnels	Art. 38		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Éclairage de secours en état de marche	Art. 38		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Trousses de premiers soins disponibles et complètes (voir la fiche d'inspection des trousses)	Règlement premiers soins		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Date du dernier exercice d'évacuation (requis annuellement)	Art. 35		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Identification du lieu de rassemblement en cas d'urgence			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Installations électriques				
Panneaux électriques identifiés et bien dégagés	Art. 288		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Prises électriques non surchargées			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Rallonges électriques utilisées sur une base temporaire seulement			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Sécurité des machines				
Protecteur de la zone dangereuse présent et en bon état	Art. 182		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Machines en bon état et propres			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Matériel de cadenassage disponible (si requis)	Art. 185		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Dispositif de mise en marche et d'arrêt sécuritaire	Art. 190		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Dispositif d'arrêt d'urgence présent	Art. 192		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Dégagement d'au moins 600 mm (24 po) entre chaque machine	Art. 16		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Appareil mis à la terre			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Accès suffisant pour procéder aux réparations			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	

Lunettes protectrices approuvées CSA en cas de risque de projection de particules	Art. 343		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Outils portatifs	Section XXII			
Outil, fil électrique, prise en bon état			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Mise à la terre (fil à 3 branches) ou double isolation	Art. 235		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Rangés après usage dans des endroits sécuritaires	Art. 229		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Manches des haches, des marteaux solidement fixés	Art. 230		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Protecteurs en bon état	Art. 239		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Objets coupants ou avec lames rangés dans des étuis			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Lunettes protectrices approuvées CSA en cas de risque de projection de particules	Art. 343		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Transport et entreposage du matériel				
Palettiens	Guide de sécurité des palettiens			
Montants des échelles intacts, exempts de chocs ou de rouille			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Capacité maximale de charge du palettier clairement indiquée			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Palettiens solidement ancrés au sol (au moins 2 vis)	CSA A344.1-05		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Lisses (étagères)				
Lisses solides			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Tablettes non surchargées			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Système pour empêcher la chute d'objets			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Pas de débordement excessif des charges sur les tablettes			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Palettes				
Palettes en bon état			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Palettes inutilisées rangées à l'horizontale			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Empilage de matériel	Section XXIV du RSST			
Piles de matériel stables	Art. 290		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Piles de matériel ne gênant pas la circulation ou l'utilisation de machines	Art. 288		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Piles de matériel ne gênant pas le fonctionnement des gicleurs	Art. 288		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Piles de matériel ne gênant pas l'accès aux panneaux électriques ou extincteurs	Art. 288		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Chariots élévateurs				
Appareils de levage inspectés (voir les fiches spécifiques)			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Convoyeurs				
Pièces mobiles protégées	Art. 266		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Protection contre la chute de marchandises	Art. 267		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Arrêt d'urgence bien placé et fonctionnel	Art. 270		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Hauteur adéquate pour le travail à effectuer			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Travail en hauteur				
Harnais de sécurité disponible pour tout travail fait à plus de 3 mètres, en l'absence d'autre dispositif de protection	Art. 346		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Échelles				
Échelles fixes munies de crinolines si plus de 6 m	Art. 23		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Échelles portatives conformes à la norme CAN3-Z11-M81	Art. 25		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Échelle en bois ou en matériau isolant si utilisée près de conducteurs électriques	Art. 26		<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Pieds antidérapants			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Marches antidérapantes			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Offre de bonnes prises			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	



Chutes de plain pied	Guide NIOSH			
Absence de contaminants sur le sol			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Absence d'irrégularités au sol (tapis relevé, tuile brisée, etc.)			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Absence de glace ou de neige dans les voies de circulation extérieures			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Éclairage suffisant dans les voies de circulation			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Rampe présente dans les escaliers			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	
Absence de fils au sol			<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent	

1. *Source* : ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES. Source du document inconnue.
2. Notez que cette grille d'inspection ne recense pas tous les éléments à inspecter.
3. Sauf indication contraire, les articles cités se réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).